

# **HAVARIJNÍ PLÁN**

**společnosti ENIC s.r.o.**

**pro LDS Prologis Park Jeneč 2**

Aktualizováno: leden 2024

## Havarijní plán lokální distribuční soustavy

Držitel licence: ENIC s.r.o. (dále jen „Společnost“)  
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
IČO: 25643401  
Sídlo: Praha 10, Černokostelecká 119/21, PSČ 100 00  
Korespondenční adresa: Atrium House, V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha  
10

Číslo licence: 121433058 (distribuce elektřiny)

Vymezené území: Prologis Park Jeneč 2, Průmyslová 482, 25261  
Jeneč

## **1. Popis LDS**

LDS Společnosti se nachází na vymezeném území obce Jeneč, katastrální území Jeneč u Prahy, na adrese Průmyslová 482, 25261 Jeneč. LDS je napájena z trafostanic(e) 22/0,4 kV (dispozice Společnosti na základě nájemního vztahu) a je tvořena kabelovou sítí uloženou v zemi. Napájení LDS je z VN 22 kV distribuční sítě ČEZ Distribuce, a.s. Distribuce elektřiny ze vstupní hladiny VN 22 kV probíhá prostřednictvím 3 transformátorových stanic (transformátorové stanice).

## **2. Organizační schéma**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 57468.

## **3. Přehled dodavatelů a odběratelů**

Pro rok 2022 je dodavatelem elektrické energie do LDS společnost Pražská energetika, a.s., IČ 60193913, se sídlem Na Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10, a to na základě smlouvy o dodávce elektřiny.

Připojení LDS a zajištění rezervovaného příkonu je smluvně zabezpečeno smlouvou o připojení lokální distribuční soustavy č. 23\_VN\_1010673354 uzavřenou se společností ČEZ Distribuce, a.s.

## **4. Regulační plán**

Podle vyhlášky č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu, spadá společnost do regulačního stupně č. 3, 6.

## **5. Přehled kapacit pro provoz, údržbu a opravy**

Provozování, oprava, údržba, revize a havarijní servis kabelové sítě, rozvodny NN, kompenzačního rozvaděče a transformátoru jsou zajišťovány společností VOLTCOM, spol. s r.o.

## **6. Plán k předcházení stavu nouze a k obnově provozu LDS**

Poruchový dispečink není v LDS ustaven. Odbornými činnostmi k předcházení stavu nouze a vyhledávání situací v LDS, při kterých existuje pravděpodobnost vzniku stavu nouze, jsou pravidelně prováděné revize elektrického zařízení a dále průběžné pravidelné kontroly a údržba.

A. Stav nouze LDS:

- Výpadek dodávky elektřiny ze sítě VN 22 kV
- Porucha napájecího transformátoru
- Porucha kabelové sítě

#### B. Obnova provozu LDS:

- Při výpadku dodávek elektřiny ze sítě VN 22 kV není k dispozici stoprocentní náhradní nebo záložní zdroj. Je nutné neprodleně kontaktovat poruchovou linku provozovatele distribuční soustavy – kontakt viz plán vyzoomění
- Při poruše napájecího transformátoru nebo kabelových spojů vyššího napětí neprodleně kontaktovat společnost zabývající se opravami a havarijním servisem, a zabezpečit opravu nebo výměnu transformátoru – kontakt viz plán vyzoomění
- Při poruše kabelového vedení NN neprodleně kontaktovat společnost zabývající se opravami a výměnami kabelového vedení – kontakt viz plán vyzoomění

### 7. Vyhlášení opatření k předcházení a odstranění následků stavu nouze

Informace o nebezpečí vzniku stavu nouze nebo o jeho vyhlášení je přijímána ředitelem společnosti nebo odpovědným zástupcem, a to na níže uvedených kontaktech.

### 8. Plán vyzoomění

#### A. Interní spojení:

|             |           |               |
|-------------|-----------|---------------|
| Jiří Horký  | 731584802 | horky@enic.cz |
| Tomáš Macek | 737053518 | macek@enic.cz |

#### B. Externí spojení

|                                 |  |                       |
|---------------------------------|--|-----------------------|
| Správa objektu                  | TESPRANET SERVICES s.r.o.,<br>T.Rychtaříková | 735121234             |
| Havarijní servis TS (VN)        | R. Jeřábek / hotline                         | 725083037 / 602217112 |
| Údržba objektu (poruchy NN)     | TESPRANET SERVICES s.r.o.,<br>T.Rychtaříková | 735121234             |
| Nadřazený distributor – poruchy | ČEZ Distribuce, a.s.                         | 800850860             |

#### C. Tísňová volání

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Tísňové volání                | 112 |
| Policie ČR                    | 158 |
| Hasičská záchranná služba     | 150 |
| Zdravotnická záchranná služba | 155 |

## 9. Plán svolání zaměstnanců

Osoby odpovědné za provoz a údržbu LDS se svolávají telefonicky dle telefonních čísel uvedených v plánu vyzvání.

## 10. Požární směrnice a plán evakuace

Požární ochrana je řešena prostřednictvím aktuální směrnice požární ochrany vlastníka nemovitosti.

Evakuace osob je řešena prostřednictvím aktuální směrnice požární ochrany (požárním evakuačním plánem) vlastníka budovy na adrese Průmyslová 482, 25261 Jeneč.

## 11. Popis organizace materiálního zabezpečení

Společnost, resp. její dodavatelé, mají pro případy řešení stavu nouze při poruchách na zařízení LDS k dispozici techniku a materiál potřebný k likvidaci stavu nouze.

## 12. Přehled smluv pro zajištění spolupráce, součinnosti a výpomoci

Společnost má uzavřeny smlouvy pro zajištění spolupráce zejména se společností VOLTCOM, spol. s r.o. (havarijní servis) a ČEZ Distribuce, a.s. (připojení LDS). Pro další spolupráci, součinnost a výpomoc uzavírá společnost smlouvy dle aktuálních potřeb.

Havarijní plán je aktualizován v leden 2024, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení. Je platný do odvolání nebo do jeho nahrazení novým havarijním plánem.

Dne: 19.01.2024



.....  
Jiří Horký, jednatel