

# **HAVARIJNÍ PLÁN**

**společnosti ENIC s.r.o.**

**pro LDS Prologis Park Rudná**

Aktualizováno: leden 2024

## Havarijní plán lokální distribuční soustavy

Držitel licence: ENIC s.r.o. (dále jen „Společnost“)  
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
IČO: 25643401  
Sídlo: Praha 10, Černokostelecká 119/21, PSČ 100 00  
Korespondenční adresa: Atrium House, V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha  
10

Číslo licence: 121433058 (distribuce elektřiny)

Vymezené území: Prologis Park Rudná, K Vypichu 1087, 252 19,  
Rudná, okr. Praha - západ,

## **1. Popis LDS**

LDS Společnosti se nachází na vymezeném území obce Rudná, katastrální území Nučice u Rudné / Hořelice, na adrese K Vypichu 1087, 252 19, Rudná, okr. Praha - západ,. LDS je napájena z trafostanic(e) 22/0,4 kV (dispozice Společnosti na základě nájemního vztahu) a je tvořena kabelovou sítí uloženou v zemi. Napájení LDS je z VN 22 kV distribuční sítě ČEZ Distribuce, a.s. Distribuce elektřiny ze vstupní hladiny VN 22 kV probíhá prostřednictvím 8 transformátorových stanic (transformátorové stanice).

## **2. Organizační schéma**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 57468.

## **3. Přehled dodavatelů a odběratelů**

Pro rok 2022 je dodavatelem elektrické energie do LDS společnost Pražská energetika, a.s., IČ 60193913, se sídlem Na Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10, a to na základě smlouvy o dodávce elektřiny.

Připojení LDS a zajištění rezervovaného příkonu je smluvně zabezpečeno smlouvou o připojení lokální distribuční soustavy č. 23\_VN\_1010645464; 23\_VN\_1010646847 uzavřenou se společností ČEZ Distribuce, a.s.

## **4. Regulační plán**

Podle vyhlášky č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu, spadá společnost do regulačního stupně č. 3, 6.

## **5. Přehled kapacit pro provoz, údržbu a opravy**

Provozování, oprava, údržba, revize a havarijní servis kabelové sítě, rozvodny NN, kompenzačního rozvaděče a transformátoru jsou zajišťovány společností VOLTCOM, spol. s r.o.

## **6. Plán k předcházení stavu nouze a k obnově provozu LDS**

Poruchový dispečink není v LDS ustaven. Odbornými činnostmi k předcházení stavu nouze a vyhledávání situací v LDS, při kterých existuje pravděpodobnost vzniku stavu nouze, jsou pravidelně prováděné revize elektrického zařízení a dále průběžné pravidelné kontroly a údržba.

A. Stav nouze LDS:

- Výpadek dodávky elektřiny ze sítě VN 22 kV
- Porucha napájecího transformátoru
- Porucha kabelové sítě

**B. Obnova provozu LDS:**

- Při výpadku dodávek elektřiny ze sítě VN 22 kV není k dispozici stoprocentní náhradní nebo záložní zdroj. Je nutné neprodleně kontaktovat poruchovou linku provozovatele distribuční soustavy – kontakt viz plán vyzoomění
- Při poruše napájecího transformátoru nebo kabelových spojů vyššího napětí neprodleně kontaktovat společnost zabývající se opravami a havarijním servisem, a zabezpečit opravu nebo výměnu transformátoru – kontakt viz plán vyzoomění
- Při poruše kabelového vedení NN neprodleně kontaktovat společnost zabývající se opravami a výměnami kabelového vedení – kontakt viz plán vyzoomění

**7. Vyhlášení opatření k předcházení a odstranění následků stavu nouze**

Informace o nebezpečí vzniku stavu nouze nebo o jeho vyhlášení je přijímána ředitelem společnosti nebo odpovědným zástupcem, a to na níže uvedených kontaktech.

**8. Plán vyzoomění**

**A. Interní spojení:**

Jiří Horký	731584802	horky@enic.cz
Tomáš Macek	737053518	macek@enic.cz

**B. Externí spojení**

Správa objektu	TESPRANET SERVICES s.r.o., O. Stíbal	733640309
Havarijní servis TS (VN)	R. Jeřábek / hotline	725083037 / 602217112
Údržba objektu (poruchy NN)	TESPRANET SERVICES s.r.o., O. Stíbal	733640309
Nadřazený distributor – poruchy	ČEZ Distribuce, a.s.	800850860

**C. Tísňová volání**

Tísňové volání	112
Policie ČR	158
Hasičská záchranná služba	150
Zdravotnická záchranná služba	155

## **9. Plán svolání zaměstnanců**

Osoby odpovědné za provoz a údržbu LDS se svolávají telefonicky dle telefonních čísel uvedených v plánu vyzvání.

## **10. Požární směrnice a plán evakuace**

Požární ochrana je řešena prostřednictvím aktuální směrnice požární ochrany vlastníka nemovitosti.

Evakuace osob je řešena prostřednictvím aktuální směrnice požární ochrany (požárním evakuačním plánem) vlastníka budovy na adrese K Vypichu 1087, 252 19, Rudná, okr. Praha - západ,.

## **11. Popis organizace materiálního zabezpečení**

Společnost, resp. její dodavatelé, mají pro případy řešení stavu nouze při poruchách na zařízení LDS k dispozici techniku a materiál potřebný k likvidaci stavu nouze.

## **12. Přehled smluv pro zajištění spolupráce, součinnosti a výpomoci**

Společnost má uzavřeny smlouvy pro zajištění spolupráce zejména se společností VOLTCOM, spol. s r.o. (havarijní servis) a ČEZ Distribuce, a.s. (připojení LDS). Pro další spolupráci, součinnost a výpomoc uzavírá společnost smlouvy dle aktuálních potřeb.

Havarijní plán je aktualizován v leden 2024, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení. Je platný do odvolání nebo do jeho nahrazení novým havarijním plánem.

Dne: 19.01.2024



.....  
Jiří Horký, jednatel