

HAVARIJNÍ PLÁN

společnosti ENIC s.r.o.

pro LDS Prologis Park Jirny 2

Aktualizováno: leden 2025

Havarijní plán lokální distribuční soustavy

Držitel licence: ENIC s.r.o. (dále jen „Společnost“)
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 25643401
Sídlo: Praha 10, Černokostelecká 119/21, PSČ 100 00
Korespondenční adresa: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice

Číslo licence: 121433058 (distribuce elektřiny)

Vymezené území: Prologis Park Jirny 2, Poděbradská 773, 250 90,
Jirny

1. Popis LDS

LDS Společnosti se nachází na vymezeném území obce Jirny, katastrální území Jirny, na adrese Poděbradská 773, 250 90, Jirny. LDS je napájena z trafostanic(e) 22/0,4 kV (dispozice Společnosti na základě nájemního vztahu) a je tvořena kabelovou sítí uloženou v zemi. Napájení LDS je z VN 22 kV distribuční sítě ČEZ Distribuce, a.s. Distribuce elektřiny ze vstupní hladiny VN 22 kV probíhá prostřednictvím 4 transformátorových stanic (transformátorové stanice).

2. Organizační schéma

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 57468.

3. Přehled dodavatelů a odběratelů

Pro rok 2022 je dodavatelem elektrické energie do LDS společnost Pražská energetika, a.s., IČ 60193913, se sídlem Na Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10, a to na základě smlouvy o dodávce elektřiny.

Připojení LDS a zajištění rezervovaného příkonu je smluvně zabezpečeno smlouvou o připojení lokální distribuční soustavy č. 23_VN_1010628848 uzavřenou se společností ČEZ Distribuce, a.s.

4. Regulační plán

Podle vyhlášky č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu, spadá společnost do regulačního stupně č. 3, 6.

5. Přehled kapacit pro provoz, údržbu a opravy

Provozování, oprava, údržba, revize a havarijní servis kabelové sítě, rozvodny NN, kompenzačního rozvaděče a transformátoru jsou zajišťovány společností Osvědčené produkty s.r.o.

6. Plán k předcházení stavu nouze a k obnově provozu LDS

Poruchový dispečink není v LDS ustaven. Odbornými činnostmi k předcházení stavu nouze a vyhledávání situací v LDS, při kterých existuje pravděpodobnost vzniku stavu nouze, jsou pravidelně prováděné revize elektrického zařízení a dále průběžné pravidelné kontroly a údržba.

A. Stav nouze LDS:

- Výpadek dodávky elektřiny ze sítě VN 22 kV

- Porucha napájecího transformátoru
- Porucha kabelové sítě

B. Obnova provozu LDS:

- Při výpadku dodávek elektřiny ze sítě VN 22 kV není k dispozici stoprocentní náhradní nebo záložní zdroj. Je nutné neprodleně kontaktovat poruchovou linku provozovatele distribuční soustavy – kontakt viz plán vyzoomění
- Při poruše napájecího transformátoru nebo kabelových spojů vyššího napětí neprodleně kontaktovat společnost zabývající se opravami a havarijním servisem, a zabezpečit opravu nebo výměnu transformátoru – kontakt viz plán vyzoomění
- Při poruše kabelového vedení NN neprodleně kontaktovat společnost zabývající se opravami a výměnami kabelového vedení – kontakt viz plán vyzoomění

7. Vyhlášení opatření k předcházení a odstranění následků stavu nouze

Informace o nebezpečí vzniku stavu nouze nebo o jeho vyhlášení je přijímána ředitelem společnosti nebo odpovědným zástupcem, a to na níže uvedených kontaktech.

8. Plán vyzoomění

A. Interní spojení:

Jiří Horký	731584802	horky@enic.cz
Tomáš Macek	737053518	macek@enic.cz

B. Externí spojení

Správa objektu	CBRE Global Workplace Solutions s.r.o., K.Závradská	605290743
Havarijní servis TS (VN)	Miloslav Bouda / hotline	602693897 / 728152660
Údržba objektu (poruchy NN)	CBRE Global Workplace Solutions s.r.o., K.Závradská	605290743
Nadřazený distributor – poruchy	ČEZ Distribuce, a.s.	800850860

C. Tísňová volání

Tísňové volání	112
Policie ČR	158
Hasičská záchranná služba	150
Zdravotnická záchranná služba	155

9. Plán svolání zaměstnanců

Osoby odpovědné za provoz a údržbu LDS se svolávají telefonicky dle telefonních čísel uvedených v plánu vyrozumění.

10. Požární směrnice a plán evakuace

Požární ochrana je řešena prostřednictvím aktuální směrnice požární ochrany vlastníka nemovitosti.

Evakuace osob je řešena prostřednictvím aktuální směrnice požární ochrany (požárním evakuačním plánem) vlastníka budovy na adrese Poděbradská 773, 250 90, Jirny.

11. Popis organizace materiálního zabezpečení

Společnost, resp. její dodavatelé, mají pro případy řešení stavu nouze při poruchách na zařízení LDS k dispozici techniku a materiál potřebný k likvidaci stavu nouze.

12. Přehled smluv pro zajištění spolupráce, součinnosti a výpomoci

Společnost má uzavřeny smlouvy pro zajištění spolupráce zejména se společností Osvědčené produkty s.r.o. (havarijní servis) a ČEZ Distribuce, a.s. (připojení LDS). Pro další spolupráci, součinnost a výpomoc uzavírá společnost smlouvy dle aktuálních potřeb.

Havarijní plán je aktualizován v leden 2025, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení. Je platný do odvolání nebo do jeho nahrazení novým havarijním plánem.

Dne: 19.01.2024



.....
Jiří Horký, jednatel